

Checkliste für die jährlich erforderliche Hausschau

So kontrollieren Sie einmal jährlich Ihre Heizungsanlage:

	Ja	Nein
1 Sind alle Absperrrichtungen zum Beispiel an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Gasleitungen im guten Zustand und nicht verrostet? Achten Sie besonders auf Wand- und Deckendurchführungen sowie auf Rohrleitungsabschnitte in feuchten und unbelüfteten Räumen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Sind die Rohrleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Sind Lüftungsöffnungen an Rohrverkleidungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Stehen die Öffnungen für die Verbrennungsluft an Tür oder Wand des Heizraums offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Reicht die Verbrennungsluftzufuhr nach Abdichtungen oder Einbau von neuen Fenstern und Türen aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wurde vor Installation der neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder des Abluft-Wäschetrockners ein Fachmann zurate gezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Liegt die Schlauchleitung vom Herd zur Erdgas-Steckdose ohne Knick und ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Bei sichtbarer Flamme am Erdgasgerät prüfen: Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Sind die Heizungsgeräte intakt und ohne äußerliche Rußspuren, arbeiten sie ohne Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alle Fragen mit „Ja“ beantwortet?

Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Bitte im nächsten Jahr die Hausschau erneut durchführen.

Sie haben Fragen mit „Nein“ angekreuzt?

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Sanitär-, Heizungs-, und Klimafachmann in Verbindung, oder wenden Sie sich an Ihren Schornsteinfeger. **Bei Feststellung eines Gasgeruches wählen Sie bitte 0800 399 399 5!**

Datum und Unterschrift

Führen Sie diesen Check bitte 1x pro Jahr durch. Legen Sie die Liste in einem Ordner ab. Damit folgen Sie den gesetzlichen Vorgaben und können nach Aufforderung eine lückenlose Dokumentation belegen.

